



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BOCHNI**

Bochnia, dnia 23 luty 2017r.

NHK-430-01-06-6/17

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Żegocinie z siedzibą w Łąckie
Górnej 332
32-731 Żegocina**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.1412), art. 104 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23), § 3 ust. 1 pkt 1 i 2§ 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 139) po zapoznaniu się z sprawozdaniem nr LW.9052.1.291.2017 z badania wody pobranej dnia 22.02.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łącka Górna - Łącka 332./ pomieszczenie socjalne Oczyszczalni Ścieków/

STWIERDZA

**brak przydatności wody, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Łącka Górna, do spożycia przez ludzi**

NAKAZUJE

- 1. Unieruchomienie wodociągu, za wyjątkiem działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych polegających na splukiwaniu toalet oraz celów przeciwpożarowych, do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z obowiązującymi normami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

2. **bezzwłocznie poinformować ludność korzystającą z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia Łąka Górna**
3. **do czasu wykonania działań naprawczych zapewnić odbiorcom wodę przydatną do spożycia oraz powiadomić o punktach jej poboru**
4. **nakazuje podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań**

Decyzji w punkcie 1,2,3,4 na podstawie art. 108 KPA w związku z przepisem art. 27 ust. 2 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 22 lutym 2017r. przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni została pobrana do badania próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąka Górna – punkt poboru: Łąka Górna 332 (kran – pomieszczenie socjalne) – zgodnie z harmonogramem badania na rok 2017. Powyższa próbka badana była w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Akredytacja PCA AB 601.

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii *clostridium perfringens* w ilości 13 [jtk] – informacja z dnia 23 lutego 2017r (nr LW.9052.1.291.2017). Wartość dopuszczalna dla *clostridium perfringens* wynosi 0 [jtk].

Zgodnie z obowiązującymi parametrami woda nie może zawierać tego typu bakterii. Wprowadzenie do obrotu wody o zanieczyszczeniach mikrobiologicznych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jej użytkowników.

Na podstawie §3 ust.1 Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:

- 1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia
 - 2) Podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia
- Ust. 2 Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

W powyższej próbce stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętność, która wynosi $5,3 \pm 0,6$ [NTU].

Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie §3 ust 2 w/w Rozporządzenia: „*Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne (...) jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia*”, który w punkcie B określa

najwyższe dopuszczalne wartości parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych (maksymalna mętność do 1 [NTU]).

Mętność wody może być wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Ponowne wprowadzenie do obrotu i dostarczanie użytkownikom wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąka Górna może nastąpić po uzyskaniu wyników badania wody potwierdzających jej dobrą jakość.

Zgodnie z § 16 ust.3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). stwierdzenie przydatności wody do spożycia po wykonaniu działań naprawczych nastąpi po wykonaniu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolnego badania wody mającego na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3.

W dniu 23 lutym 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni poinformował telefonicznie zarządcę wodociągu o wynikach badań, stwierdzonym przekroczeniu. Wodociąg zaopatruje około 1200 osób, a produkuje około 160 m³/dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydając niniejszą decyzją kierował się zasadą, iż woda pitna jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna dla wszystkich konsumentów w jak najlepszej jakości.

Na podstawie art. 10 § 2 KPA PPIS w Bochni odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Kraków ul. Prądnicka 76, 31- 202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Bochni ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32- 700 Bochnia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1619 z późn. zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł. A w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł. Równocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązku zawartym w przepisie art. 41 §1 i §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tj. w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. W korespondencji należy powołać się na numer niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni


Halina Bielec

Otrzymuje:

1. Adresat

2. Wójt Gminy Żegocina p. Jerzy Błoniarz, 32-731 Żegocina

3. Starosta Powiatu Bocheńskiego, p. Ludwik Węgrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni, ul. Partyzantów 6, 32-700 Bochnia

5. a/a

Wyk. Renata Cholewa, tel. 14 61 239 47 wew. 15